

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)**

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а  
адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного врача ФБУЗ "Центр  
гиgiene и эпидемиологии в Республике Мордовия"

Е.П. Чумакова

«06» 09 2024

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний  
№ 1385/07 от 06.09.2024 г.



**Наименование объекта:** АО «ЛАТО».

**Адрес объекта юридический:** АО «ЛАТО», Республика Мордовия, Чамзинский район, г.п. Комсомольское, рп Комсомольский, ул. Промышленная, зд.2.

**Адрес объекта фактический:** АО «ЛАТО», Республика Мордовия, Чамзинский район, г.п. Комсомольское, рп Комсомольский, ул. Промышленная, зд.2.

**Заказчик:** АО «ЛАТО».

**Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление от 31.07.2024 г

**Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) строительных материалов требованиям раздела 11 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:** врачом по общей гигиене отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Ахапкиным М.В, аккредитация специалиста по специальности «Медико- профилактическое дело», уникальный номер реестровой записи 2023.4612454, действителен до 08.08.2028 г.

**Рассмотренные (представленные) документы:**

1. протокол испытаний № 13-13/21246-24 от 23.08.2024г.

2. протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 09.08.2024 г.

**Информация по отбору проб:** отбор проб образцов строительной продукции проведен 09.08.2024 г., помощником врача по гигиене труда отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Кудаевой Т.В. ( аккредитация специалиста по специальности «Гигиена и санитария», уникальный номер реестровой записи 2022.3256848, действителен до 28.02.2027 г.), в соответствии с требованиями раздела 4 ГОСТ 30108-94 в присутствии представителя заявителя - инженера ПТО АО «ЛАТО» Николаевой О.М.

**Информация по ИЛЦ:** лабораторные (инструментальные) исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HE18.

**В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты экспертизы):**

Проведена гигиеническая оценка продукции «Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющиеся побочным продуктом промышленности, в соответствии с гигиеническими нормативами для строительных материалов 1 класса, которые разрешается использовать в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях».

1. Протокол испытаний № 13-13/21246-24 от 23.08.2024 г.

В образце строительных материалов: Плиты фиброцементные окрашенные LATONIT – СН, изготовленные по ГОСТ Р 53223-2016, изготовитель АО «ЛАТО», Республика Мордовия, Чамзинский район, г.п. Комсомольское, рп Комсомольский, ул. Промышленная, зд.2, дата изготовления 29.06.2024 г, партия № 679, объем партии 504 шт, по результатам испытаний:- удельная активность радионуклидов составила: радий-226 –  $23,58 \pm 8,60$  Бк/кг; торий-232-  $11,62 \pm 8,09$  Бк/кг, калий-40 - менее 69,7 Бк/кг (уровни удельной активности радионуклидов гигиеническими нормативами не регламентируются).

- Удельная эффективная активность ( $A_{эфф}$ ) естественных радионуклидов составила  $39,1 \pm 14,8$  Бк/кг при нормативном значении не более 370 Бк/кг, что соответствует требованиям таблицы к подразделу 12 раздела 11 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

**Специалист:**

Врач по общей гигиене отдела  
санитарно-гигиенического анализа и экспертиз

(должность)

(подпись)

М.В. Ахапкин

(Ф.И.О.)

Дата проведения экспертизы: 06.09.2024